

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Datum izdanja: 07/30/2014

Zamjenjuje: br. --- - CPR --/---- - gggg/br. od: dd/mm/yyyy

No. 0761-CPR-14/0089-2014/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: PROMASTOP[®]-FC | | |
| 2 | Vrsta i brojevi šarže: kako je navedeno na pakiranju proizvoda | | |
| 3 | Predviđena područja primjene kako je navedeno u ETA-14/0089: 3.1 - PROMASTOP [®] -FC je protupožarna manžeta za gorive i negorive cijevi (sa ili bez gorive izolacije) u prodorima kroz zidove i podove.. Proizvod je namijenjen za: - upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti < 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z2) - upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti ≥ 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z1); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, ali bez izlaganja kiši ili UV zrakama (TR 024:2009, tip Y2); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, uz izlaganje UV zrakama, ali bez izlaganja kiši (TR 024:2009, tip Y1); | | |
| 4 | Naziv i kontakt adresa proizvođača: Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria Tvornica :15 www.promat.at | | |
| 5 | Ovlašteni predstavnik: nije primjenjivo. | | |
| 6 | Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (AVCP): vidjeti tablicu u točki 9. | | |
| 7 | Građevni proizvod nije pokriven usklađenom normom (hEN). | | |
| 8 | Izjava o uspješnosti odnosi na građevinski proizvod za koji Europska tehnička procjena je izdala. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) izdao je ETA (Europsko tehničko dopuštenje) za ovaj proizvod, pod br. ETA-14/0089 ETA se koristi kao europska tehnička ocjena u skladu s čl. 66-4 Uredbe o građevinskim proizvodima (CPR). Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: No. 0761 (MPA Braunschweig) Potvrda o stalnosti svojstava 0761 - CPR - 0339 | | |
| 9 | Deklarirana svojstva | | |
| | Bitne značajke | Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava | Svojstvo |
| | | | Usklađena tehnička specifikacija |
| | Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost: | | |
| | Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara: | | |
| | Reakcija na požar: | 1 | E |
| | Otpornost na požar: | 1 | Ova značajka ovisi o ispitanom sustavu. Protupožarna konstrukcija u kojoj se proizvod rabio ispitana je, te je utvrđen razred svojstava u dokumentu o razredbi u skladu s primjenjivim dijelom norme EN 13501 |
| | | | ETA-14/0089 |
| | Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš: | | |
| | Zrakonepropusnost: | - | NPD (bez utvrđenog svojstva) |
| | Vodonepropusnost: | - | NPD (bez utvrđenog svojstva) |
| | Ispuštanje opasnih tvari: | - | Izjava (predana Tijelu za tehničko dopuštenje). |
| | | | ETA-14/0089 |
| | Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost kod primjene: | | |
| | Mehanička otpornost i stabilnost: | | NPD (bez utvrđenog svojstva) |
| | Otpornost na udarce i pomak: | - | NPD (bez utvrđenog svojstva) |
| | Prianjanje: | | NPD (bez utvrđenog svojstva) |
| | Temeljni zahtjev 5: Zaštita od buke: | | |

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| Izolacija od zračnog zvuka: | | NPD (bez utvrđenog svojstva) | ETA-14/0089 |
| Temeljni zahtjev 6: Ušteda energije i očuvanje topline: | | | |
| Toplinska vodljivost: | - | NPD (bez utvrđenog svojstva) | ETA-14/0089 |
| Paropropusnost (koeficijent propusnosti): | - | NPD (bez utvrđenog svojstva) | |
| Trajnost: | | | |
| Osnovna procjena trajnosti: | | U skladu s deklariranom upotrebom, klasa Z2, Z1, Y2, Y1 prema EOTA TR24 i u skladnosti s ETAG 026-2 | ETA-14/0089 |

Svojstva proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 sukladna su objavljenim svojstvima u točki 9.

Ova Izjava o svojstvima izdaje se uz isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 4.

Čitatelj ovog dokumenta pozvan je posjetiti web stranicu www.promat-ce.eu za važeću verziju.

List s podacima o proizvodu na bazi Sigurnosno-tehničkog lista PROMASTOP®-FC raspoloživ je na zahtjev.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: Bettina Rothböck
Funkcija: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals



Linz, 07/30/2014

Potpis: