

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Datum izdanja: 07/30/2014

Zamjenjuje: br. --- - CPR --/--- - gggg/br. od: dd/mm/yyyy

No. 0761-CPR-14/0089-2014/7

1	Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: PROMASTOP®-FC		
2	Vrsta i brojevi šarže: kako je navedeno na pakiranju proizvoda		
3	Predviđena područja primjene kako je navedeno u ETA-14/0089: 3.1 - PROMASTOP®-FC je protupožarna manžeta za gorive i negorive cijevi (sa ili bez gorive izolacije) u prodorima kroz zidove i podove.. Proizvod je namijenjen za: - upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti < 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z2) - upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti ≥ 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z1); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, ali bez izlaganja kiši ili UV zrakama (TR 024:2009, tip Y2); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, uz izlaganje UV zrakama, ali bez izlaganja kiši (TR 024:2009, tip Y1);		
4	Naziv i kontakt adresa proizvođača: Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria Tvornica :15 www.promat.at		
5	Ovlašteni predstavnik: nije primjenjivo.		
6	Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (AVCP): vidjeti tablicu u točki 9.		
7	Građevni proizvod nije pokriven usklađenom normom (hEN).		
8	Izjava o uspješnosti odnosi na građevinski proizvod za koji Europska tehnička procjena je izdala. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) izdao je ETA (Europsko tehničko dopuštenje) za ovaj proizvod, pod br. ETA-14/0089 ETA se koristi kao europska tehnička ocjena u skladu s čl. 66-4 Uredbe o građevinskim proizvodima (CPR). Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: No. 0761 (MPA Braunschweig) Potvrda o stalnosti svojstava 0761 - CPR - 0339		
9	Deklarirana svojstva		
	Bitne značajke	Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Svojstvo
			Usklađena tehnička specifikacija
	Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost:		
	Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:		
	Reakcija na požar:	1	E
	Otpornost na požar:	1	Ova značajka ovisi o ispitanom sustavu. Protupožarna konstrukcija u kojoj se proizvod rabio ispitana je, te je utvrđen razred svojstava u dokumentu o razredbi u skladu s primjenjivim dijelom norme EN 13501
			ETA-14/0089
	Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš:		
	Zrakonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Vodonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Ispuštanje opasnih tvari:	-	Izjava (predana Tijelu za tehničko dopuštenje).
			ETA-14/0089
	Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost kod primjene:		
	Mehanička otpornost i stabilnost:		NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Otpornost na udarce i pomak:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Prianjanje:		NPD (bez utvrđenog svojstva)
	Temeljni zahtjev 5: Zaštita od buke:		

Izolacija od zračnog zvuka:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA-14/0089
Temeljni zahtjev 6: Ušteda energije i očuvanje topline:			
Toplinska vodljivost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA-14/0089
Paropropusnost (koeficijent propusnosti):	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
Trajnost:			
Osnovna procjena trajnosti:		U skladu s deklariranom upotrebom, klasa Z2, Z1, Y2, Y1 prema EOTA TR24 i u sukladnosti s ETAG 026-2	ETA-14/0089

Svojstva proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 sukladna su objavljenim svojstvima u točki 9.

Ova Izjava o svojstvima izdaje se uz isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 4.

Čitatelj ovog dokumenta pozvan je posjetiti web stranicu www.promat-ce.eu za važeću verziju.

List s podacima o proizvodu na bazi Sigurnosno-tehničkog lista PROMASTOP®-FC raspoloživ je na zahtjev.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: Bettina Rothböck
Funkcija: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals



Linz, 07/30/2014

Potpis: