

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

Datum izdanja: 4/17/2015

Zamjenjuje: br. --- - CPR --/--- - gggg/br. od: dd/mm/yyyy

## No. 0761-CPR-14/0456-2015/4

1	<b>Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: PROMASTOP®-W</b>																																																	
2	<b>Vrsta i brojevi šarže:</b> kako je navedeno na pakiranju proizvoda																																																	
3	<b>Predviđena područja primjene</b> kako je navedeno u ETA-14/0456: 3.1 - PROMASTOP®-W je protupožarna traka za omatanje - brtvljenje gorivih i negorivih cijevi (sa ili bez gorive izolacije) kod prolaza kroz zidove i stropne ploče (granice požarnih sektora). Proizvod je namijenjen za: - upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti < 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z2) - upotrebu u zatvorenom prostoru vlažnosti ≥ 85% RH, isključujući temperature ispod 0°C, bez izlaganja kiši i UV zrakama (TR 024:2009, tip Z1); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, ali bez izlaganja kiši ili UV zrakama (TR 024:2009, tip Y2); - upotrebu na temperaturama ispod 0°C, uz izlaganje UV zrakama, ali bez izlaganja kiši (TR 024:2009, tip Y1); - upotrebu u uvjetima izloženosti vanjskim uvjetima (TR 024:2009, type X).																																																	
4	<b>Naziv i kontakt adresa proizvođača:</b>  <div style="text-align: center;">           Promat GmbH            St.-Peter-Straße 25            4021 Linz            Austria            Tvornica :11            www.promat.at         </div>																																																	
5	<b>Ovlašteni predstavnik:</b> nije primjenjivo.																																																	
6	<b>Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (AVCP):</b> vidjeti tablicu u točki 9.																																																	
7	<b>Građevni proizvod nije pokriven usklađenom normom (hEN).</b>																																																	
8	<b>Izjava o uspješnosti odnosi na građevinski proizvod za koji Europska tehnička procjena je izdala.</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) izdao je ETA ( Europsko tehničko dopuštenje) za ovaj proizvod, pod br. ETA-14/0456 ETA se koristi kao europska tehnička ocjena u skladu s čl. 66-4 Uredbe o građevinskim proizvodima (CPR). Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: No. 0761 (MPA Braunschweig) Potvrda o stalnosti svojstava 0761 - CPR - 0434																																																	
9	<b>Deklarirana svojstva</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Bitne značajke</th> <th style="width: 20%;">Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava</th> <th style="width: 30%;">Svojstvo</th> <th style="width: 15%;">Usklađena tehnička specifikacija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:</b></td> </tr> <tr> <td>Reakcija na požar:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0456</td> </tr> <tr> <td>Otpornost na požar:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ova značajka ovisi o ispitanom sustavu. Protupožarna konstrukcija u kojoj se proizvod rabio ispitana je, te je utvrđen razred svojstava u dokumentu o razredbi u skladu s primjenjivim dijelom norme EN 13501</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš:</b></td> </tr> <tr> <td>Zrakonepropusnost:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">NPD (bez utvrđenog svojstva)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0456</td> </tr> <tr> <td>Vodonepropusnost:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">NPD (bez utvrđenog svojstva)</td> </tr> <tr> <td>Ispuštanje opasnih tvari:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Izjava (predana Tijelu za tehničko dopuštenje).</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost kod primjene:</b></td> </tr> <tr> <td>Mehanička otpornost i stabilnost:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD (bez utvrđenog svojstva)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0456</td> </tr> <tr> <td>Otpornost na udarce i pomak:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">NPD (bez utvrđenog svojstva)</td> </tr> <tr> <td>Prianjanje:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NPD (bez utvrđenog svojstva)</td> </tr> </tbody> </table>			Bitne značajke	Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija	<b>Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost:</b>				<b>Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:</b>				Reakcija na požar:	1	E	ETA 14/0456	Otpornost na požar:	1	Ova značajka ovisi o ispitanom sustavu. Protupožarna konstrukcija u kojoj se proizvod rabio ispitana je, te je utvrđen razred svojstava u dokumentu o razredbi u skladu s primjenjivim dijelom norme EN 13501	<b>Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš:</b>				Zrakonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 14/0456	Vodonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	Ispuštanje opasnih tvari:	-	Izjava (predana Tijelu za tehničko dopuštenje).	<b>Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost kod primjene:</b>				Mehanička otpornost i stabilnost:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 14/0456	Otpornost na udarce i pomak:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	Prianjanje:		NPD (bez utvrđenog svojstva)
Bitne značajke	Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija																																															
<b>Temeljni zahtjev 1: Mehanička otpornost i stabilnost:</b>																																																		
<b>Temeljni zahtjev 2: Sigurnost u slučaju požara:</b>																																																		
Reakcija na požar:	1	E	ETA 14/0456																																															
Otpornost na požar:	1	Ova značajka ovisi o ispitanom sustavu. Protupožarna konstrukcija u kojoj se proizvod rabio ispitana je, te je utvrđen razred svojstava u dokumentu o razredbi u skladu s primjenjivim dijelom norme EN 13501																																																
<b>Temeljni zahtjev 3: Higijena, zdravlje i okoliš:</b>																																																		
Zrakonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 14/0456																																															
Vodonepropusnost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)																																																
Ispuštanje opasnih tvari:	-	Izjava (predana Tijelu za tehničko dopuštenje).																																																
<b>Temeljni zahtjev 4: Sigurnost i dostupnost kod primjene:</b>																																																		
Mehanička otpornost i stabilnost:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 14/0456																																															
Otpornost na udarce i pomak:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)																																																
Prianjanje:		NPD (bez utvrđenog svojstva)																																																

<b>Temeljni zahtjev 5: Zaštita od buke:</b>			
Izolacija od zračnog zvuka:		NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 14/0456
<b>Temeljni zahtjev 6: Ušteda energije i očuvanje topline:</b>			
Toplinska vodljivost:	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	ETA 14/0456
Paropropusnost (koeficijent propusnosti)::	-	NPD (bez utvrđenog svojstva)	
<b>Trajnost:</b>			
Osnovna procjena trajnosti:		U skladu s deklariranom upotrebom, klasa Z2, Z1, Y2, Y1, X prema EOTA TR24 i u sukladnosti s ETAG 026-2	ETA 14/0456

Svojstva proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 sukladna su objavljenim svojstvima u točki 9.

Ova Izjava o svojstvima izdaje se uz isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 4.

Čitatelj ovog dokumenta pozvan je posjetiti web stranicu [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu) za važeću verziju.

List s podacima o proizvodu na bazi Sigurnosno-tehničkog lista PROMASTOP®-W raspoloživ je na zahtjev.

Potpisano za i u ime proizvođača:

Ime: Bettina Rothböck  
Funkcija: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 4/17/2015

Potpis: