

Izjava o svojstvima

prema Prilogu IM Uredbe (EU) br. 305/2011

HENSOMASTIK® kombinirani izolacijski sustav EI90 / EI120

LE br. DE 2015-06-001 HENSOMASTIK® kombinirani izolacijski sustav EI90 / EI120

- | | |
|--|---|
| 1. Tip proizvoda
Jednoznačna oznaka tipa proizvoda | HENSOMASTIK® kombinirani izolacijski sustav EI90 / EI120 |
| 2. Tip
Broj šarže ili serijski broj ili druga oznaka u svrhu identificiranja građevinskog proizvoda prema čl. 11. odlomak 4 | Za broj šarže vidjeti ambalažu |
| 3. Namjena
ili predviđene namjene građevinskog proizvoda prema primjenjivoj usklađenoj tehničkoj specifikaciji proizvođača | Kombinirana izolacija se koristi za zatvaranje otvora u vatrootpornim zidovima i stropovima kroz koje su provedene instalacije, a služi u svrhu očuvanja vatrootpornosti zida ili stropa u području provoda. Ovisno o situaciji ugradnje, kombinirana izolacija postiže razred vatrootpornosti EI90 i EI120.
Rudolf Hensel GmbH, Lack- und Farbenfabrik,
Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen Germany |
| 4. Naziv, registrirano trgovačko ime
ili registrirana marka i kontakt adresa proizvođača prema članku 11. odlomak 5. | |
| 5. Kontakt adresa
Eventualno ime i kontakt adresa ovlaštene osobe kojoj su povjereni zadaci prema čl. 12. odlomak 2 | Nije relevantno (vidjeti 4) |
| 6. AVCP
Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere izjave o svojstvima (AVCP) građevinskog proizvoda prema CPR, Prilog V | Sustav 1 |
| 7. Notificirana služba (hEN)
U slučaju izjave o svojstvima (DoP) koja se odnosi na građevinski proizvod obuhvaćen u usklađenoj normi | Nije relevantno |
| 8. Notificirana služba (ETA)
U slučaju izjave o svojstvima (DoP) koja se odnosi na građevinski proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena (ETA) | Europsko tehničko odobrenje ETA 15/0295 izdano od strane UL International (UK) na osnovi ETAG 026-2. Nadzor je provela tehnička služba za ocjenjivanje 0761-CPD sukladno Dodatku V Sustav 1 te je izdala EZ izjavu o usklađenosti 0761-CPD-0299. |

RUDOLF HENSEL GMBH

Tvornica lakova i boja

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany

Tel +49 [0] 40 72 10 62-10 e-mail: info@rudolf-hensel.de
Faks +49 [0] 40 72 10 62-52 Internet: www.rudolf-hensel.de



9. Objavljeno svojstvo

Bitna svojstva	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	Vidjeti Dodatak A ETA 15/0295	EN 13501-1
Vatrootpornost	Plastične cijevi: EI90 Metalne cijevi: EI90 i EI120 Kabeli: EI90 Vidjeti Dodatak A ETA 15/0295	EN 1366-2 i 13501-2
Emitiranje opasnih tvari	Ne sadrži tvari koje su u popisu Europske komisije navedene kao opasne tvari	
Trajnost i uporabljivost	Tip X	ETAG 026-2 i EOTA TR 024

10. Svojstvo proizvoda prema točkama 1 i 2 odgovara objavljenom svojstvu pod točkom 9. Odgovornost za izradu ove izjave o svojstvima snosi sam proizvođač sukladno točki 4.

Potpisuju za proizvođača i u ime proizvođača:



Völker Thewes
Direktor



Anja Peter (Dipl.-Ing. FH)
Tehnički voditelj

Börnsen, 08. lipnja 2015.

Napomena: Osim izjava o svojstvima za naše proizvode **HENSOTHERM®** i **HENSOMASTIK®** također su dostupna i odobrenja, tehničke ocjene, tehnički listovi i sigurnosni listovi u PDF formatu, a koje možete preuzeti na internetskim stranicama www.rudolf-hensel.de. Za sva pitanja o našim proizvodima možete se telefonski obratiti odjelu tehničkog savjetovanja na broj telefona **040/72 10 62-44**.

FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91 HR-10090

Zagreb

Tel: +385 (1) 3496 811

e-mail: info@fsb-zagreb.hr

RUDOLF HENSEL GMBH

Tvornica lakova i boja

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany

Tel +49 [0] 40 72 10 62-10 e-mail: info@rudolf-hensel.de
Faks +49 [0] 40 72 10 62-52 Internet: www.rudolf-hensel.de

